

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Skripsi, Februari 2019

Abdah Sahidah
154010001

Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Di PT Arara Abadi Distrik Sorek Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Xiv + 48 halaman, 10 tabel, 2 Skema, 8 lampiran

INTISARI

Alat pemadam api ringan (APAR) merupakan salah satu dari sistem proteksi kebakaran aktif yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran yang masih kecil dan digunakan dalam keadaan emergensi, sehingga dapat mencegah kebakaran agar tidak lebih besar yang menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa. Di PT Arara Abdadi pernah terjadi kebakaran tahun 2015 dan dari data hasil laporan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) pada bulan Juni 2018 ada 7 (tujuh) tabung racun api yang rusak di tempat yang berbeda. Untuk itu peneliti ingin meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT. Arara Abadi Distrik Sorek Kabupaten Pelalawan Tahun 2019. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain *cross sectional* yang dilakukan pada bulan Februari 2019. Sampel terdiri dari 45 responden yang dipilih secara total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner. Kemudian analisa data yang digunakan adalah uji statistik *chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penempatan dan penggunaan dengan *P Value* $0,00 < 0,05$; POR (CI=95%) = 76 (8.115-711.7) pemeliharaan dan penggunaan *P Value* $0,00 < 0,05$; POR (CI=95%) = 100 (10.256-975). Diharapkan agar PT Arara Abadi Distrik Sorek dapat menyesuaikan penempatan dan pemasangan serta pemeliharaan dan pengawasan alat pemadam api ringan (APAR) dengan aturan yang ada dalam Permenaker RI No.Per.04/Men/1980 agar seluruh karyawan dapat dengan mudah menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) saat terjadi kebakaran.

Kata Kunci : Kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Penggunaan
Daftar Pustaka : 20 referensi (2010-2018)